

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах	Ф 02-40-ДП02-2019 Акт санитарно-эпидемиологического обследования от «10» февраля 2020г.	Издание № 1
		Стр. 1 из 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ  
РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 396038,  
г.Воронеж, ул.Космонавтов, 21.  
Фактический адрес: 397900,  
Воронежская область, г.Лиски,  
проспект Ленина, 40  
Телефон/факс: 4 42 05, 4 63 02  
e-mail: [ses@box.vsi.ru](mailto:ses@box.vsi.ru)  
ОКПО 01922049, ОГРН  
1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/365202001

Аттестат аккредитации  
№РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 29 апреля  
2015 года

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мной, врачом по общей гигиене, экспертом ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах Сидоренко Анастасией Александровной в присутствии Главы Администрации Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области Соколовой Н.П. 10 февраля 2020г. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование условий использования водного объекта - пользование недрами (скважины по ул.Центральная с.2-е Сторожевое) для питьевого, хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения по Поручению ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах №27 от 05.02.2020г.

Результаты инспекции:

Администрация Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области осуществляет деятельность на основании Устава, Свидетельства о государственной регистрации ОГРН 1023601511471, ИНН 3614001435. Юридический и фактический адрес: Воронежская область, Лискинский район, с.2-е Сторожевое, ул.Центральная, 44. Глава Администрации Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Соколова Надежда Петровна.

Целью водопользования является подача воды на питьевые и хозяйственно-бытового нужды населения Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Администрацией Сторожевского 2-го сельского поселения **не представлена Лицензия** на право пользования недрами, что не соответствует требованиям п. 18 ст. 49



ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах	Ф 02-40-ДП02-2019 Акт санитарно-эпидемиологического обследования от «10» февраля 2020г.	Издание № 1
		Стр. 2 из 3

Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (в ред. Федерального закона от 26.07.2019г. №232-ФЗ), ст.11 Федерального Закона «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1 (в ред. Федерального закона от 03.03.1995г. № 27-ФЗ), ст.8 п.3 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г.

Водоснабжение населения осуществляется от одной действующей скважины, расположенной по ул.Центральная с.2-е Сторожевое.

**Водозаборная скважина** пробурена специализированной организацией на глубину 60м. **Водозаборная скважина не оборудована защитным павильоном, что не соответствует требованиям п.3.2.4.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».** Оголовок скважины выведены на 0,5м. над уровнем земли, оборудован краном отбора проб. Оголовок и водоотводящие трубы **не окрашены.**

Возможность организации зоны санитарной охраны в составе трех поясов скважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» имеется. **Проект организации ЗСО скважин с выполнением всех мероприятий на территории поясов не разработан, что не соответствует п.1.6, 1.11., 3.2.1.1., 3.2.2., 3.2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».**

Территория первого пояса ЗСО скважин спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, имеет проволочное ограждение, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». **Дорожка с твердым покрытием к водозаборной скважине отсутствует, что не соответствует требованиям п.3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».** Затрубное пространство загерметизировано, утечки воды нет. Высокоствольные деревья, здания, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений отсутствуют. Применение ядохимикатов и удобрений предприятием не проводится, что соответствует п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В пределах 2-го пояса ЗСО отсутствуют объекты, не относящиеся к водозабору, размещение полей ассенизации, навозохранилища, жижеборников и других объектов, обуславливающих микробное загрязнение подземных вод не предусматривается, что соответствует п.3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В пределах ориентировочных границ 3-го пояса отсутствуют склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.


**Программа производственного контроля не разработана и не согласована главным государственным санитарным врачом, производственный лабораторный контроль с привлечением аккредитованной лаборатории не осуществляется, что не соответствует требованиям ст.32 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (в ред. Федерального закона от 26.07.2019г. №232-ФЗ), ст.25 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г., п.4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования и обеспеченные нормативными документами по качеству**




ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах	Ф 02-40-ДП02-2019 Акт санитарно-эпидемиологического обследования от «10» февраля 2020г.	Издание № 1
		Стр. 3 из 3

изменениями на 2 апреля 2018 года), СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

*Обследование проводилось в моем присутствии:*

Глава Администрации Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  Соколова Н.П.

*С актом ознакомлен:*

Глава Администрации Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  Соколова Н.П.


*Акт составлен:*


Врач по общей гигиене, эксперт


*Материалы обследования приняты:*


Главный врач филиала ФБУЗ


Один экземпляр получен «\_\_\_» февраля 2020г.:

  
(должность представителя,  
организации)

  
(роспись)

  
ФИО

 А.А. Сидоренко

 С.И. Никитин

